



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(МТУ Ростехнадзора)**

ул. Красина, д. 27 стр.1, Москва, 123056
Телефон: +7 (495) 2541023, +7 (495) 2544689, +7 (495) 254-1055, Факс: +7 (495) 254-1055
E-mail: mos@gosnadzor.ru

АКТ ПРОВЕРКИ
юридического лица ТСЖ «Перовская 22 корпус 2» (ИНН 7720267106)

№ 3.2/2/238

Перовская ул., д. 22, корп. 2,
г. Москва, 111398

(место составления акта)

«31» мая 2019 г.

(дата составления акта)

16:00

(время составления акта)

По адресу/адресам: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398

(место проведения проверки)

На основании распоряжения заместителя руководителя Межрегионального технологического управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Кулакова А.А. от 09.04.2019 № 1173-р

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении Товарищества собственников жилья «Перовская 22 корпус 2» (ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»), ИНН 7720267106, ОГРН 1027720002551, зарегистрированного по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398, эксплуатирующего лифты зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976 по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398.

(наименование юридического лица, фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«30» мая 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.,

«31» мая 2019 г. с 08 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 15 часов

Акт составлен: Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы) (заполняется при проведении выездной проверки):

08.00 30.05.2019

Председатель правления ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»

Шиянов С.А.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

Не требуется.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Иванов Вадим Юрьевич

Государственный инспектор

При проведении проверки присутствовали:

Шиянов Сергей Александрович

Председатель правления

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»

Качикин Александр Алексеевич

Производитель работ АО «Мослифт»

(ФИО, должность, наименование организации)

Была проведена проверка 6 лифтов по адресу:

Перовская ул., д. 22, корп. 2:

1 подъезд

Зав.№ 84978, рег.№ 151506, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 25.06.2018 г., ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

Зав.№ 36924, рег.№ 151509, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 25.10.2018 г., ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

2 подъезд

Зав.№ 84977, рег.№ 151505, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003 г., последнее освидетельствование 25.06.2018 г., ООО «Контур». Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

Зав.№ 36923, рег.№ 151508, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 25.10.2018 г., ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

3 подъезд

Зав.№ 84976, рег.№ 151504, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ПП-0411К, г/п 400 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 25.06.2018 г., ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

Зав.№ 36922, рег.№ 151507, завод изготовитель ОАО «Карачаровский механический завод», год изготовления 2002 г., тип пассажирский, модель ЛП-0621, г/п 630 кг, скорость 1.0 м/сек, кол. остановок 17, ввод в эксплуатацию 13.02.2003г., последнее освидетельствование 25.10.2018 г., ООО «Контур» Срок эксплуатации до 13.02.2028 г.

Страховой полис серия № ROSX11950257206000 АО СК «Альянс» от 15.02.2019г.

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	ТСЖ «Перовская 22 корпус 2», осуществляющее эксплуатацию лифтов по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398, не уведомило о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, государственного (надзора).	ч. 1, п 41 ч. 2 ст. 8 № 294-ФЗ от 26.12.2008 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»
2	На лифтах зав.№ 36924, 84978,	п.3, ст.3, ТР ТС 011/2011	ТСЖ «Перовская 22

