



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Межрегиональное технологическое управление Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору
(МТУ Ростехнадзора)**

ул. Красина, д. 27 стр.1, Москва, 123056
Телефон: +7 (495) 2541023, +7 (495) 2544689, +7 (495) 254-1055 Факс: +7 (495) 254-1055
Email: mos@gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 3.2/2/238

Законному представителю

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»

Юридический адрес:

Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва,
111398

«31» мая 2019 г.

Государственный инспектор отдела по надзору за подъемными сооружениями
Межрегионального технологического управления Федеральной службы по
экологическому, технологическому и атомному надзору В.Ю. Иванов,

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 31.05.2019г. № 3.2/2/238, составленного в отношении была
проведена плановая выездная проверка в отношении Товарищества собственников жилья
«Перовская 22 корпус 2» (ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»), ИНН 7720267106, ОГРН
1027720002551, зарегистрированного по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва,
111398, эксплуатирующего лифты зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976 по адресу:
Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398.

в присутствии:

Шиянова Сергея Александровича

Председатель правления

ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»

Качикина Александра Алексеевича

Производитель работ АО «Мослифт»

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	ТСЖ «Перовская 22 корпус 2», осуществляющее эксплуатацию лифтов по адресу: Перовская ул., д. 22, корп. 2, г. Москва, 111398, не уведомило отдельных видов предпринимательской деятельности уполномоченный орган государственного контроля (надзора).	ч. 1, п 41 ч. 2 ст. 8 № 294-ФЗ от 26.12.2008 Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»	10.07.2019
2	На лифтах зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976 отсутствует принципиальная электрическая схема лифта.	п.3, ст.3, ТР ТС 011/2011	10.07.2019

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
3	На лифте зав.№ 36923 не происходит реверсирование автоматически закрывающихся дверей при воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в дверном проеме.	п.1 ст.4, п.1.12 Приложения №1 ТР ТС 011/2011, принципиальная электрическая схема.	10.07.2019
4	На лифте зав. № 36924 суммарный торцевой зазор между направляющими и вкладышами кабины 10-12 мм. (при норме не более 8 мм.).	п.3.1 ст.4, ТР ТС 011/2011, п.10.6.6 Инструкции по эксплуатации.	10.07.2019
5	На лифтах зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976 не обеспечено наличие мер и (или) средств по предотвращению травмирования персонала элементами лифтового оборудования (отсутствуют защитные кожухи на приводах дверей лифтов).	п.3.1 ст.4, п.1, ст.4, п.1.27 Приложения №1 ТР ТС 011/2011	10.07.2019
6	Отсутствует освещение шкафа управления лифта зав.№ 84978	п.1, ст.4, п.1.28 Приложения 1, ТР ТС 011/2011.	10.07.2019
7	Частично не освещены шахты лифтов зав.№ 36924, 84978, 36923, 84977, 36922, 84976.	п.1, ст.4, п.1.28 Приложения 1, ТР ТС 011/2011.	10.07.2019

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием
ознакомлен:

Председатель правления
ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»
(должность, ФИО, подпись) Шиянов С.А.

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

Государственный инспектор,
отдел по надзору за подъемными
сооружениями

Государственный инспектор
отдела по надзору за подъемными сооружениями
№ 14
В.Ю. Иванов
(подпись) (ФИО)

Экземпляр предписания на 2-х листах для исполнения получен:
31.05.2019 16.00

Председатель правления ТСЖ «Перовская 22 корпус 2»
(должность, ФИО, подпись, дата) Шиянов С.А.