

Контрольный лист
подготовки МКД к проверке требований пожарной безопасности в МКД

	Что проверить	Результат проверки
1	Как эксплуатируются электрические провода: – нет ли видимых нарушений изоляции; – все ли соединения жил электропроводов находятся в соединительных (разветвительных) коробках; – нет ли нарушений ПУЭ в электрической проводке (например, соединений жил электропроводов при помощи скруток); – эксплуатируются ли неисправные электрические рубильники и некалиброванные плавкие вставки в электрощите	
2	Свободны ли лестничные клетки и поэтажные коридоры: – не устроены ли в этих помещениях кладовые; – не хранят ли жители под лестничными клетками и на лестничных площадках горючие материалы (вещи, мебель)	
3	Каково состояние чердаков, техэтажей, подвалов: не хранятся ли там мебель, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости	
4	Не складироваются ли в электрощитовой дома, у электродвигателей и пусковой аппаратуры мебель и другие горючие (в т. ч. легковоспламеняющиеся) вещества и материалы	
5	Свободен ли проход по эвакуационным путям (лестничным клеткам), не загромождены ли они велосипедами, мебелью	
6	Как эксплуатируются светильники на лестничных клетках, в подвалах, электрощитовых: установлены ли на них колпаки (рассеиватели), предусмотренные конструкцией	
7	Чем отделаны стены на лестничных клетках (путях эвакуации): недопустимо использовать горючие материалы (масляную краску)	

8	Какое напольное покрытие на путях эвакуации (в холле подъезда): недопустимо использовать горючие материалы (линолеум)	
9	Установлены ли на дверях эвакуационных выходов из помещений с принудительной противодымной защитой (лестничных клеток, лифтовых холлов, коридоров и др.) приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах, а также устройства, обеспечивающие автоматическое закрывание дверей при пожаре	
10	Можно ли открыть двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток изнутри без ключа: не установлены ли на них запоры, препятствующие их свободному открыванию	
11	Оборудованы ли мусоропроводы в подъездах дома устройством автоматического пожаротушения ствола	
12	Исправны ли клапаны мусоропроводов, находятся ли они в закрытом состоянии, имеют ли уплотнения в притворах	
13	Исправны ли наружные пожарные лестницы	
14	В каком состоянии находятся дороги, проезды и подъезды к МКД, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам: не перекрыты ли они забором, сможет ли беспрепятственно проехать к дому пожарная техника	